

0 – VODILNA MAPA

0.1 NASLOVNA STRAN

Investitor: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**
VEROVŠKOVA 62
1000 LJUBLJANA

Objekt: **PRESTAVITEV VROČEVODA NA KAMNIŠKI ULICI**

Vrsta projektne dokumentacije: **IDZ**

Za gradnjo: **NOVA GRADNJA**

Projektant: **ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**
SEKTOR ZA INŽENIRING
Verovškova 62
1000 Ljubljana

direktor:
Srečko Trunkelj, dipl.inž.str.

(Žig/popdpis)

Odgovorni vodja projekta:

Primož Jakoš, univ.dipl.inž.strojn.
IZS S-0158



Žig

Podpis

Št. projekta: **35/C-1407**

Kraj izdelave: **Ljubljana**

Datum izdelave: **FEBRUAR 2017**

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

- 0.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE
- 0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
- 0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
- 0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU
- 0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
- 0.6 LOKACIJSKI PODATKI

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 35/C-1407

Načrt		Št. načrta	Projektant
0	Vodilna mapa	35/C-1407	JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
5	Načrt vročevodnega omrežja	35/C-1407	JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

Zahtevnost objekta	MANJ ZAHTEVEN OBJEKT	
Klasifikacija celotnega objekta	22222 – distribucijski cevovodi za toplo vodo 2300 – toplotna energija Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, infrastrukturni objekti (po Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (UL RS, št. 09/2004)	
Lokacija	Ljubljana, Kamniška ulica	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo	št. parcel : 754/5,756, 757/1,760,767/1,768/7, 768/24,775/1,775/2,775/3,775/4,775/8,775/9,775/11,775/12,775/13,775/14,776/9, k.o.2636 Bežigrad	
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe	Oskrba s pitno vodo	Ni potrebno
	Oskrba z elektriko	Ni potrebno
	Odvajane odpadnih voda	Ni potrebno
	Dostop do javne ceste	Ni potrebno
Velikost objekta	Gradnja vročevoda DN150, DN100, DN80, DN50,DN32 v skupni dolžini cca. 280 m.	
Ocenjena vrednost objekta	142.000 EUR	

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 – VODILNA MAPA

Projektant: **ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**
Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Odgovorni vodja projekta: **Primož Jakoš, univ.dipl.inž.strojn.**
IZS S-0158



Žig

Podpis

5. NAČRT VROČEVODNEGA OMREŽJA

Projektant: **ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**
Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Odgovorni projektant: **Primož Jakoš, univ.dipl.inž.strojn.**
IZS S-0158



Žig

Podpis

0.6 LOKACIJSKI PODATKI

0.6.1 Prikaz posega v katastrskem načrtu

5. NAČRT OBNOVE VROČEVODA

5.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

Investitor: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**
VEROVŠKOVA 62
1000 LJUBLJANA

Objekt: **PRESTAVITEV VROČEVODA NA KAMNIŠKI ULICI**

Vrsta projektne dokumentacije: **IDZ**

Št. projekta: **35/C-1407**

Št. načrta: **35/C-1407**

Za gradnjo: **NOVA GRADNJA**

Projektant: **ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**
SEKTOR ZA INŽENIRING
Verovškova 62
1000 Ljubljana

direktor:
Srečko Trunkelj, dipl.inž.str.

(Žig/popdpis)

Odgovorni vodja projekta:

Primož Jakoš, univ.dipl.inž.strojn.
IZS S-0158



Žig

Podpis

Odgovorni projektant:

Primož Jakoš, univ.dipl.inž.strojn.
IZS S-0158



Žig

Podpis

Kraj in datum izdelave: **Ljubljana, FEBRUAR 2017**

5.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

5.1 NASLOVNA STRAN

5.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

5.3 TEHNIČNO POROČILO

5.4 RISBE

1 SITUACIJA – ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV

M 1 : 500

5.3 TEHNIČNO POROČILO

5.3.1 OPIS

Načrt obdeluje gradnjo vročevodnega omrežja po Kamniški ulici.

Obstoječi vročevod, ki poteka deloma po strehi, deloma po objektih Kamniška 49 in 47, se bo odstranil in nadomestil z vročevodom, vkopanim v cestišče Kamniške ulice. Glede na obseg demontaže bodo izvedeni novi priključni vročevodi za obstoječe odjemalce na Kamniški 41-49, glede na interes pa tudi priključitev novih odjemalcev vzdolž Kamniške ulice.

Vročevod se na obstoječe omrežje naveže na dvorišču objekta Kolarjeva 45a oz. Kamniška 50, nato pa bo potekal vzdolž Kamniške v smeri proti jugu. V križišču pri Kamniški 41 vročevod zavije proti zahodu in se naveže na obstoječi vročevod DN100 v kineti.

5.3.2. IZVEDBA

Predvidena je izvedba vročevoda s predizoliranimi cevmi, vkopanimi direktno v zemljo.

Zemeljska dela bodo izvajana z upoštevanjem poteka ostalih komunalnih vodov.

Okolica bo po izvedenem posegu vzpostavljena v prejšnje stanje.